

Vluchtladder conform Antwerpse brandweernormen

Uittreksel uit politiecodex artikel 573

Artikel 573. Voor gebouwen met twee of meer bovenverdiepingen en waarin meer dan twee woningen ondergebracht zijn, moet een brandladder voorzien worden voor elke woning die geen gevelopening heeft aan de straatkant en die slechts één binnentrappenhuis kan bereiken.

§1. De ladder moet makkelijk bereikbaar zijn vanuit elke woning en geeft uit tot op het laagst bereikbare niveau.

488 Gewijzigd door de gemeenteraad van 30 maart 2021, datum inwerkingtreding 5 april 2021.

489 Gewijzigd door de gemeenteraad op 26 september 2016, datum inwerkingtreding wijzigingen te bepalen door het college van burgemeester en schepenen.

490 Gewijzigd door de gemeenteraad van 2 maart 2015, datum inwerkingtreding 1 januari 2016.

491 Gewijzigd door de gemeenteraad op 26 september 2016, datum inwerkingtreding wijzigingen te bepalen door het college van burgemeester en schepenen.

§2. De ladder moet ofwel overal op minimaal 50 centimeter afstand van de muur en vooruitspringende delen bevestigd zijn (zie schets A onderaan), ofwel moet het een koiladder met rugringen zijn (vb DIN 14094-1 of EN14122-4). Deze ringen moeten onderbroken zijn ter hoogte van elk opstapniveau.

[§3. De ladder heeft een minimumbreedte tussen de ladderstijlen van 55 centimeter. De afstand tussen de sporten bedraagt tussen de 25 en 30 centimeter.] 492

§4. Als een woning alleen ramen en/of deuren heeft langs de straatgevel(s), is voor deze woning geen brandladder vereist. Voor de verbinding tussen het evacuatie niveau en de onmiddellijk hoger gelegen bouwlaag, kan een uitschuifbaar gedeelte gebruikt worden.] 493

194 Code van politiereglementen stad Antwerpen (politicodex) | gecoördineerde versie | laatste wijziging: gemeenteraad 30 mei 2022

Vluchtladder conform Antwerpse brandweernormen

A) Schets bij toepassing ladder op afstand van de gevel. Gebruiker bevindt zich tussen ladder en gevel

STAD ANTWERPEN
 BRANDWEER

MODEL
 metalen brandladder

